

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Опори (стояки) залізобетонні

Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 44210000-5 «Конструкції та їх частини»

Оголошення про проведення відкритих торгів:

1. Найменування: СМІЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК".

2. Місце знаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Сміла, вул. Севастопольська, 58.

3. Код ЄДРПОУ: 36778980.

4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Опори (стояки) залізобетонні (код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 44210000-5 «Конструкції та їх частини»), та його очікуваної вартості.

6. Дата оголошення: 13 листопада 2025 року.

7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-13-003383-а.

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічною специфікацією, зазначеною в додатку 1 до тендерної документації.

10. Строк поставки товару: по 20.12.2025 року.

11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 562 374,28 грн. без ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:

| № з/п | Вимоги Замовника | Підтвердження вимог учасником |
|-------|---|-------------------------------|
| | Загальні положення | |
| 1.1 | Обсяг закупівлі опор (стояків) залізобетонних (далі – Товар): Опори (стояки) залізобетонні марки СВ 105-5,0 – 25 штук; Опори (стояки) залізобетонні марки СВ 95-2,0 – 100 штук | |
| 1.2 | Товар повинен бути новим, не бувшим у використанні, відповідати державним стандартам та заявленим параметрам, в стандартному заводському виконанні, не знаходитись під заставою чи під арештом | |
| 1.3 | Товар повинен виготовлятися по робочих кресленнях типових конструкцій діючих серій або іншої технічної документації, а також за технологічної документації, що містить вимоги до виготовлення товару на всіх стадіях технологічного процесу і відповідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-2:2009 | |
| 1.4 | Рік виготовлення – не раніше 2025 року | |
| 1.5 | Товар призначений для застосування в газоподібному, твердому і рідкому неагресивному і агресивному середовищах | |
| 1.6 | Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови» | |
| 1.7 | Клас бетону за водонепроникністю – не менше W2 | |
| 1.8 | Клас бетону по міцності – не менше В30 та марка М400 | |
| 1.9 | Марка бетону за морозостійкістю – не нижче F150 | |
| 1.10 | Відпускна міцність – не менше 75% | |

| | | |
|-------|---|--|
| 1.11 | Країна походження товару | |
| 1.12 | Назва виробника товару | |
| | Характеристики | |
| 2.1 | <i>Опора (стояк) залізобетонна марки СВ 105-5,0 або еквівалент</i> | |
| 2.1.1 | Розміри, мм | |
| | довжина – 10500 (допускається відхилення +/- 5 мм) | |
| | поперечний розмір верхнього торця (допускається відхилення +/- 2 мм) – 190 x 200 x 180 | |
| | поперечний розмір нижнього торця (допускається відхилення +/- 2 мм) – 280 x 200 x 180 | |
| 2.1.2 | Вага опори, кг: 1150-1200 | |
| 2.1.3 | Робоча арматура, 4 Ø 12 А 1000 + 2 Ø 12 А 1000 | |
| 2.2 | <i>Опора (стояк) залізобетонна марки СВ 95-2,0 або еквівалент</i> | |
| 2.2.1 | Розміри, мм | |
| | довжина – 9500 (допускається відхилення +/- 5 мм) | |
| | поперечний розмір верхнього торця (допускається відхилення +/- 2 мм) – 165x165x150 | |
| | поперечний розмір нижнього торця (допускається відхилення +/- 2 мм) – 165x240x150 | |
| 2.2.2 | Вага опори, кг: 750-800 | |
| 2.2.3 | Робоча арматура, 4 Ø 10 А 1000 | |
| 3 | Організаційні вимоги | |
| 3.1 | Термін служби залізобетонних стійок СВ - не менше 25 років | |
| 3.2 | Гарантійний строк - не менше 5 років з моменту поставки опор | |
| 3.3 | Учасник повинен здійснювати постачання товару, який відповідає вимогам діючого законодавства щодо його якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання | |

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 562 374,28 грн без ПДВ та визначена відповідно до методики, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.